

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### TEST RESULT

1. Tên mẫu thử: Đèn đường LED PT-SL-80  
 2. Khách hàng: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG POTECH  
 3. Số lượng mẫu: 01  
 4. Ngày nhận mẫu: 16 / 02 / 2022  
 5. Tình trạng mẫu: Mới  
 6. Thời gian thử nghiệm: 16 / 02 / 2022 ÷ 25 / 02 / 2022

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Thông số điện, quang, phổ ở điện áp nguồn 220 V ~ 50 Hz		TCVN 10885-2-1:2015 TCVN 10485:2015		
1.1	Công suất tiêu thụ	W	TCVN 11843:2017	--	85,01
1.2	Quang thông	lm	TCVN 7722-1:2017	--	10 870
1.3	Nhiệt độ màu (CCT)	K	TCVN 7722-2-3:2019	--	5 609
1.4	Hệ số trả màu (CRI)		TCVN 4255:2008	--	84,7
2	Cấp bảo vệ chống điện giật (Class)			--	Cấp I
3	Thử nghiệm cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài cho phần quang học			IP66	Đạt



**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM  
 ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG**

**Đặng Thanh Tùng**

Hà Nội, ngày 25 / 02 / 2022

**GIÁM ĐỐC**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
 Nguyễn Ngọc Châm

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.  
 This test results is value only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.  
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
 Name of sample and customer are written as customer's request.