Quatest 1
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Directorate for Standards Metrology and Quality
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1
Quality Assurance and Testing Center 1
Trụ sở chính: Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024 38361399 • Fax: 024 38361199 • Web: www.quatest1.com.vn
Cơ sở 2: Khu CN Nam Thăng Long - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 024 32191002 • Fax: 024 32191001

ilac-MRA
BUREAU OF ACCREDITATION VIETNAM
VILAS 028

Số/No: 20 / 6018 / TN2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

1. Tên mẫu thử: Đèn LED pha 120W
2. Khách hàng: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG POTECH
3. Số lượng mẫu: 01 **4. Ghi nhãn:** PT-SPL-120-D100
5. Ngày nhận mẫu: 23/12/2020 **6. Tình trạng mẫu:** Mới **7. Thời gian thử nghiệm:** 24/12/2020 ÷ 08/01/2021

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Thông số điện, quang, phổ ở điện áp nguồn 220 V ~ 50 Hz		TCVN 10885-2-1:2015 TCVN 11843:2017 TCVN 7722-1:2017 IEC 62262:2002		
1.1	Công suất tiêu thụ	W		> 120	124,07
1.2	Quang thông	lm		> 15 000	18 220
1.3	Nhiệt độ màu (CCT)	K		6 500 ± 5 % = 6 175 ÷ 6 825	6 517
1.4	Hệ số trả màu (CRI)			> 70	75,8
2	Thử nghiệm cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài cho phần quang học và khoang linh kiện điện			IP66	Đạt
3	Thử nghiệm chịu va đập cơ học IK08			Không hư hỏng	Đạt
4	Nhiệt độ bề mặt vỏ đèn (phần kim loại) sau 30 min đèn hoạt động	°C		< 50	40,5
5	Khối lượng	kg		--	7,4
6	Kích thước tổng thể	mm		--	340 x 306 x 257
7	Cấp bảo vệ chống điện giật (Class)			--	Cấp I

Hà Nội, ngày 11 / 01 / 2021

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Đặng Thanh Tùng

KT. GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

1. *Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.*
   This test results is value only for samples taken by customer.
2. *Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.*
   This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. *Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.*
   Name of sample and customer are written as customer's request.

Scanned with CamScanner